



**Содержание вредных веществ в продуктах сгорания напольных газовых котлов с открытой камерой сгорания, фирмы SIME (Италия)**

<i>Марка котла</i>	<i>CO<sub>2</sub> %</i>	<i>CO ppm</i>	<i>NO<sub>x</sub> ppm</i>	
<b>RMG 70 MKII</b>	6,4	24	117	
<b>RMG 80 MKII</b>	7,3	43	126	
<b>RMG 90 MKII</b>	6,5	18	115	
<b>RMG 100 MKII</b>	5,9	32	113	
<b>RMG 110 MKII</b>	5,3	25	86	
<b>RS 129 MKII</b>	5,5	27	CLASSE 1 TRA 114 E 147	
<b>RS 151 MKII</b>	6,3	48		
<b>RS 172 MKII</b>	6,8	92		
<b>RS 194 MKII</b>	5,6	72		
<b>RS 215 MKII</b>	6,6	90		
<b>RS 237 MKII</b>	5,3	50		
<b>RS 258 MKII</b>	5,6	80		
<b>RS 279 MKII</b>	6,1	95		
<b>RX 19</b>	4,3	30		117
<b>RX 26</b>	4,1	20		108
<b>RX 37</b>	3,5	80	110	
<b>RX 48</b>	4,4	80	110	
<b>RX 55</b>	4,8	80	109	

С уважением,

Константин ДЕМЕНТЬЕВ

Технический консультант  
представительства компании  
Fonderie SIME S.p.A. в Украине

Тел.: +38 044 206 33 19

Факс.: +38 044 206 23 99